СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СДС-ИСМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СДС-ИСМ / SDS-ISM ISO

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ЦСЖ0.Н00127

Срок действия **с** 28.09.2026 **по** 28.09.2029

№ 00127

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО «ЦСИ «ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ», Юридический адрес: 142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Фактический адрес: 142214, МО, г. Серпухов, Северное шоссе, дом 32, помещение 5/этаж 2. Телефон: +7 (495) 181-87-73. Адрес электронной почты: info@eks-prom.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: РОСС RU.32787.04ЦСЖ0.ОС01; дата регистрации аттестата: 22.03.2023 года.

ПРОДУКЦИЯ Кабеленесущие системы кабельных лотков и лестниц, включая соединители, крышки, разделители, крепёжные и монтажные элементы, кабельные консоли, полки, стойки, кронштейны, профили, подвесы, траверсы и потолочные опоры, выпускаемые в том числе под марками «КОРОБОВ», «ЗЕ», «УЗЭМИ», «ПЕРФОРОСТ», «ДИНОРОСТ», «КАБЕЛЬРОСТ», «ПЕРФОКОР», «ПУЦ». выпускаемые по ТУ 3449-002-69549840-2020 «Кабельные конструкции для электрических проводок». Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

27.33.13.190

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

п. 6.3.2 — электропроводные системы кабельных лотков и кабельных лестниц;
п. 11.1 — электропроводность, обеспечивающая надёжное уравнивание потенциалов и соединение с заземляющим проводником;
ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) «Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические требования и методы испытаний».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ЗЭМИ Екатеринбург»
ОГРН 1106672021290, ИНН 6672328315, КПП 665801001 Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, стр. 25, офис 3.128; Тел.: +7(343) 290-36-23. E-mail: sale@korobov.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ЗЭМИ Екатеринбург»
ОГРН 1106672021290, ИНН 6672328315, КПП 665801001 Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, пр-кт Ленина, стр. 25, офис 3.128; Тел.: +7(343) 290-36-23. E-mail: sale@korobov.ru

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № 0129-04ЦСЖ0-2026 от 08.09.2026 года, Испытательной лаборатории «Промтехконтроль» ООО «ЦСИ «ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ», регистрационный номер аттестата аккредитации № РОСС RU.32787.04ЦСЖ0.ИЛ01

ОБРАЗЕЦ
не для сдачи объекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Осадчая В.И. (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Ригина О.В. (инициалы, фамилия)

Копия предоставляется на условиях пользовательского соглашения сайта www.korobov.ru
Сертификат не применяется при обязательной сертификации